

Miłkowice dnia 13.07.2022r.

**Zamawiający:
Gmina Miłkowice**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn: „Budowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne na terenie gminy Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy zamiast akumulatorów litowych mogą być akumulatory żelowo węglowo o identycznych parametrach 2600 cykli 50DoD

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów o innej technologii niż podano w dokumentacji projektowej, spełniających wymagane parametry opisane dla akumulatora.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu